

ООО «ТД»Рубеж»

www.LKM1.ru

8 (800) 500-48-12

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЖ45.В.00031

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим» (ООО «Неохим»), ОГРН: 1069847536219, адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А, тел./факс: (812) 702-12-46, e-mail: dmitrieva@neohim.com

№ 0004032

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим» (ООО «Неохим»), ОГРН: 1069847536219, адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А, тел./факс: (812) 702-12-46, e-mail: dmitrieva@neohim.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности "Пожтест - Санкт-Петербург" научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", адрес: 196105, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149, фактический адрес: 188681, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 35, ОГРН: 1027804865660, телефон: 8124410675, факс: 8124410685, электронная почта: ptest-spb@igps.ru, регистрационный номер: RA.RU.11AJ45, выдан: 28.01.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство для огнезащиты древесины "Неомид 450-1" ("NEOMID 450-1"), ТУ 2499-048-98536873-2009 изм. № 1-4:

I (первая) группа огнезащитной эффективности, устойчиво к старению при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 250 г/м² без учета потерь;
II (вторая) группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 150 г/м² без учета потерь.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

20.59.59.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 N 123 ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, от 29.07.2017 N 244 ФЗ) по ГОСТ Р 53292-2009 (п.п. 5, 6.1, 6.3) Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 68-ст)

Технический регламент о

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства № 31-С от 23.08.2017, ОС "Пожтест - Санкт-Петербург", RA.RU.11AJ45, 28.01.2016. Отчет по испытаниям № 0081-17 С от 25.09.2017, Независимый испытательный центр пожарной безопасности Научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности, RA.RU.21ПЖ17, 18.09.2015.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 2499-048-98536873-2009 изм. № 1-4, регламент работ по защите от огня, утв. 01.04.2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2017 по 24.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

С.В. Шарапов

И.Б. Алексеенко