



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВЕ.ПР026/2.Н.00139
 (номер сертификата соответствия)

013959
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Promat International NV. Адрес: Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Бельгия.
 (наименование и местонахождение заявителя) Телефон +32 15-71-81-03, факс +32 15-71-81-09.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ETERNIT NV. Адрес: Kuiermanstraat 1, KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE-1880, Бельгия.
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Телефон +32 15 71 77 71, факс +32 15 71 71 79.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва,
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84.
 ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция стены несущей со стальным каркасом код ОК 005 (ОКП)
 (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) (трубы 100x100x5 мм, швеллеры № 10) и 15 2900
 двусторонними обшивками на основе системы конструктивной огнезащиты из плит PROMATECT-H код ТН ВЭД России
 (общая толщина односторонней обшивки 30 мм; каталог АЗ.RU, 6806 10 000 0
 конструктив 450.81). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости
 (наименование национальных стандартов, стандартов образцов, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) образца конструкции при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 6670 кг/пог.м (без учета собственного веса) составляет REI 150.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 66 сд/ск-2014
 от 20.11.2014 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»; Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.024/2 выдано 23.12.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.11.2014 по 23.11.2017



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

 Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

 А. В. Ржанковский