



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО**

www.nsopb.pf, e-mail: nsoph@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.ВЕ.ПР026/З.Н.00229**  
*(номер сертификата соответствия)*

**025569**  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Место нахождения и фактический адрес: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, п. Дятчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН 1064027055102. Телефон (48431) 56-200, факс (48431) 56-200.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

ETERNIT NV. Место нахождения и фактический адрес: Kujermanstraat 1, KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE-1880, Бельгия. Телефон +32 15 71 77 71, факс +32 15 71 77 79.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.026/З выдано 18.12.2014 Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Потолок подвесной огнезащитный из плит PROMATECT-H (общая толщина 10 мм), каталог № АЗ.RU, конструктив № 420.10RU. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
15 2900

код ТН ВЭД России  
6806 10 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

ГОСТ Р 53298-2009: предел огнестойкости составляет RE 90.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 48 сд/ск/оз-2016 от 02.08.2016 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.024/З выдано 18.12.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 02.08.2016 по 01.08.2019



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

Ю. И. Графская